

Anbefalinger fra Grønlands Nationalmuseum & Arkiv Etablering af galvaniserede friskluftventiler med net.


Friskluftventiler skal indpasses så nænsomt som muligt i bygningens facader, hvor de følger nogenlunde overkant vinduer. De bør malebehandles i samme klassiske farve som hovedhuset.

Friskluftventiler, metal



Jalousirist type 152

Fremstillet i galvaniseret plade. Flad model monteret med fluenet.
Fastgøres med 1 skrue i hvert hjørne.



Type 152.1

Dimension mm	Std./pk. stk.	Tun nr.	A	B	C	D	E
150 x 150	24	1141548	148	148	11	130	130

Luftgennemgang 33 cm²

Type 152.2

Dimension mm	Std./pk. stk.	Tun nr.	A	B	C	D	E
175 x 175	24	1141555	175	175	12	155	155

Luftgennemgang 40 cm²

Type 152.4

Dimension mm	Std./pk. stk.	Tun nr.	A	B	C	D	E
210 x 210	12	1141571	215	215	13	195	195

Luftgennemgang 123 cm²

Type 152.6

Dimension mm	Std./pk. stk.	Tun nr.	A	B	C	D	E
240 x 240	12	2146660	240	240	12	220	220

Luftgennemgang 123 cm²

Man kan også få udført et ventilationsrist i træ hvor mellemdelen løses med en rist/net

